

# 黄石港区安全生产委员会办公室文件

港安办〔2023〕8号

## 关于湖悦星辰楼盘门前电力井占压包裹天然气管道重大安全生产事故隐患 实行挂牌督办的通知

区城执局、区科经局、沈家营街道办事处：

依照《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律法规规定，经研究，决定对湖悦星辰楼盘门前电力井占压包裹天然气管道重大安全生产事故隐患实行挂牌督办。

### 一、隐患内容

- 电力井横穿天然气中压 $\Phi 325$ 钢管；
- 井内电力电缆裸露斜线交叉在天然管道上。

### 二、整改期限

2023年8月28日前。

### 三、督办要求

请区城执局、区科经局、沈家营街道办事处督促有关单位切实做好以下工作：

(一)组织相关人员抓紧制定重大隐患整改治理方案，明确责任、措施、资金、时间和预案，加快整改进度，做好相关协调工作，尽快消除隐患。

(二)加强隐患治理跟踪督导，严防治理过程发生事故。

(三)治理完成后，组织有关部门和专家进行验收确认，并报区安委会办公室核销。

联系人：伍松 李志鹏 电话：6515408 18672021600

黄石港区安全生产委员会办公室

2023年4月21日

