

黄石港区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室文件

港安委办〔2025〕13号

关于黄石港区黄石再造空间建筑装饰工程有限公司、黄石港区小太阳幼儿园、中英文学校等三处存在重大火灾隐患实行挂牌督办的通知

区消防救援局：

依照《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全监管总局令第16号）等法律法规规定，经研究，决定对黄石再造空间建筑装饰工程有限公司、黄石港区小太阳幼儿园、中英文学校等三处存在重大火灾隐患实行挂牌督办。

一、隐患内容及整改期限

具体内容详见附件。

二、督办要求

请你局督促有关单位切实做好以下工作：

（一）组织相关人员抓紧制定重大隐患整改治理方案，明确

责任、措施、资金、时间和预案，加快整改进度，做好相关协调工作，尽快消除隐患。

（二）加强隐患治理跟踪督导，严防治理过程发生事故。

（三）治理完成后，组织有关部门和专家进行验收确认，并报区安委会办公室核销。

联系人：杨世杰 电话：6519236

附件：2025 年区级挂牌督办重大火灾隐患基本情况表

黄石港区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

2025 年 7 月 19 日

办公室

附件：

2025 年区级挂牌督办重大火灾隐患基本情况表

序号	隐患单位及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办镇街	督办部门	完成时限	建议拟由 市级、区级挂牌
1	黄石再造空间建筑装饰工程有限公司	湖北省黄石港区延安路122号	1、室内消火栓缺少水枪水带、箱门破损，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)综合判定标准第 7.4.2 条之规定； 2、缺少疏散指示标志，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)综合判定标准第 7.3.6 条之规定； 3、部分感烟探测器故障（报警系统复位后仍显示故障），符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)综合判定标准第 7.7.2 条之规定； 4、报警控制主机显示排烟系统、水系统故障，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)综合判定标准第 7.7.3 条之规定； 5、第三安全出口锁闭，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)综合判定标准第 7.3.3 条之规定； 6、第二安全出口附近屋顶未设置喷淋设施（符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)直接判定标准第 6.6 条之规定； 7、厨房门应更换为防火门，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)综合判定标准第 7.9 条之规定； 根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第 5.3.3 条的相关规定综合判定标准为重大火	1.补齐水带、修复箱门； 2.按要求设置疏散指示标志； 3.增设疏散指示标志； 4.聘请专业人员维修消防设施，确保完好有效； 5.打开第三安全出口，确保畅通； 6.按要求设置喷淋设施； 7.厨房门更换为防火门。	黄石再造空间建筑装饰工程有限公司	黄石港区黄石街道	区建设局、区消防救援大队	2025 年 8 月 1 日	区级

灾隐患。	1、喷淋泵存在故障，喷淋管网无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第 7.4.6 条判定标准； 2、消火栓泵存在故障，消火栓管网无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第 7.4.3 条判定标准； 3、火灾报警系统存在故障，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第 7.7.2 条判定标准； 4、违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第 7.9.5 条判定标准。根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017）第 5.3.3 条的相关规定综合判定为重大火灾隐患。	1.聘请专业人员进行维修存在故障的消防设施设备，确保完好有效。 2.拆除不符合规定的易燃、可燃材料装修、装饰。	黄石市黄石港区小太阳幼儿园	黄石市黄石港区小太阳幼儿园	花湖街道	区民政局、区消防救援大队	2025 年 9 月 1 日	区级
灾隐患。	1.悦读楼安全出口数量不足，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第 7.3.3 条判定标准； 2.悦读楼未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第 7.3.6 条判定标准； 3.悦读楼未按国家工程建设消防技术标准的规定设置应急照明，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）综合判定要素第 7.3.6 条判定标准。	1.新增或调整安全出口，使其满足规范要求； 2.按要求设置疏散指示标志、应急照明等消防设施。	黄石市黄石港区花湖大道 28 号	黄石市黄石港区花湖大道 28 号	黄石港街道	区教育局、区消防救援大队	2025 年 10 月 31 日	区级