

# 黄石港区安全生产委员会办公室文件

港安办〔2022〕7号

## 区安委会办公室关于2022年区级挂牌督办重大安全隐患(第一批)的通知

江北管理区、各街道办事处、区安全生产专业委员会、区安委会各成员单位：

2022 年是全国“安全生产专项整治三年行动计划”的收官之年，做好安全生产工作意义重大、责任重大，为进一步强化安全生产隐患排查治理，消除安全隐患，坚决遏制较大以上生产安全事故，按照《湖北省重大事故隐患整改分级挂牌督办办法》要求，区安委办决定对金虹宾馆重大火灾隐患，美的生活馆、陈厨餐饮店违法建筑占压天然气管道隐患等第一批 23 处重大安全隐患进行挂牌督办。现将有关事项通知如下：

**一、高度重视整改，严格履职尽责。**要将此次挂牌督办的重大安全隐患整治工作，纳入各部门（单位）重要工作内容，认真履行安全生产属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，及时解决隐患整治过程中存在的问题，确保按期

完成整改任务。

**二、落实整改方案，积极报告进度。**要建立属地领导协调、部门强化督办、单位整改落实的工作机制，按照“一隐患一专班、一隐患一方案”和“五落实”（责任、措施、资金、期限和应急预案）要求，根据方案积极整改落实，力求在规定期限内完成对隐患的整改。加强对隐患整改过程中的安全监控，落实防范措施，严防整改期间发生事故。隐患整改责任单位要及时将隐患整改方案报督办单位审定，每月定期向督办单位报告隐患整改进度等情况。各重大隐患整改项目必须在规定时限内完成，整改落实情况纳入区政府对各相关部门2022年安全生产工作目标责任考核内容。

**三、严抓跟踪督办，按期整改到位。**各街道（管理区）、区直各相关部门（单位）隐患整改专班组建、方案制定实施及隐患整改进展情况，区安委办将实时调度，全程予以跟踪督办，定期对整改进度进行摸排，并适时进行通报。对隐患整改不重视、行动迟缓，未按规定要求和时限落实整改措施的单位和个人，进行通报批评；凡整改不力酿成生产安全事故的，将对相关责任单位和责任人严肃追责。

整改工作完成后，各相关责任单位要及时将整改落实情况报送区安委会办公室，由区安委会及相关部门组织专家实地检查验收，验收合格的，区安委会才予以销号，隐患整改结果将适时在媒体上予以公开。

联系人：周琛颖、黄楚轩；

电话：6515408；传真：6515677；

邮箱: hsgyjglj@163.com

附件: 2022年区安委办挂牌督办重大安全隐患一览表  
(第一批)

黄石港区安全生产委员会办公室

2022年3月2日

## 2022年（第一批）拟由区级挂牌督办重大安全隐患一览表

序号	行业	隐患单位名称	单位地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办属地	督办部门	完成时限	拟提级挂牌
1	宾馆、足浴	黄石港区金虹宾馆重大火灾隐患	黄石港区交通路29号	1. 宾馆部分既有安全出口被封堵；2. 疏散标识，应紧急照明灯室量大损坏；3. 宾馆前楼梯间加压送风设施；4. 未设置机械排烟设施；5. 宾馆前东、前西楼梯间不能直通室外，在部分楼层内未设置直启启动消防栓泵的按钮；7. 未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置；8. 未设置微型消防站。	1. 设置安全出口并符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求；2. 宾馆前楼梯间的前室内设置自然排烟，设置机械加压送风设施；3. 将损坏、故障的疏散标识、应急照明灯进行修复；4. 设置机械排烟设施并不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求；5. 宾馆一具楼梯间不能直通室外，在部分楼层内未设置直启启动消防栓泵的按钮；7. 室内消防栓箱内设置直启启动消防栓泵的按钮；8. 设置消防用电设备末端自动切换装置；9. 设置微型消防站，并对微型消防站人员进行定岗定责。	黄石港区金虹宾馆	胜阳港街道	区消防救援大队	2022年12月30日	市级
2	燃气	天虹小区A1	陈厨餐饮店	违法建筑占压天然气管道	拆除违法建筑、更改天然气管道。	陈厨餐饮店	花湖街道	区域执局	2022年3月30日	/
3	燃气	天虹小区A1	美的生活馆	违法建筑占压天然气管道	拆除违法建筑、更改天然气管道。	美的生活馆	花湖街道	区域执局	2022年3月30日	/
4	工业	黄石珍珠果食品饮料有限公司	黄石市黄石港区彩虹路	1. 生产车间灭毒区照明度不够； 2. 灭菌目光点阀门无用途标识； 3. 砂轮机一侧护盖缺失。	1. 增强灭毒区照明度；2. 补全灭菌目光点阀门无用途标识；3. 恢复砂轮机一侧护盖。	黄石珍珠果食品饮料有限公司	黄石港街道	区科经局 区应急局	2022年3月30日	/

5	医药化工	黄石卫生材料药业有限公司	黄石市磁湖路黄石区磁湖路59号	1. 打浆车间电控室未配备灭火器; 2. 汽油、乙醇埋罐区抽取过程中未在现场摆放灭火器; 3. 乙醇罐区员工防静电服未发放; 5. 蒸汽跨路路管管缺限高牌; 6. 蒸汽跨路路管管缺限高牌。	1. 打浆车间、乙醇汽油埋罐区抽取过程中控制规范配备灭火器; 2. 更换或维修称量区静电夹; 3. 配备乙醇油罐区员工防静电服; 4. 补全蒸汽跨路路管管缺限高牌; 5. 补全蒸汽跨路路管管缺限高牌。	黄石卫生材料药业有限公司	沈家营街道	区应急管理局	2022年3月30日	/
6	特种设备	黄石鄂东康乐洗涤有限责任公司蒸汽锅炉隐患	黄石港区沈下路212号	1. 未及时填写锅炉运行记录; 2. 未进行水(介)质处理, 未见水质化验报告; 3. 锅炉作业人员持证证件缺少项目代号G3。	1. 要求企业及时填写运行记录; 2. 定期进行水质化验, 备查; 3. 安全附件试验校验情况详细记录, 锅炉房管理人员应定期抽查; 3. 锅炉作业人员应取得锅炉水处理(代号G3)作业项目的资格。	黄石鄂东康乐洗涤有限公司	沈家营街道	区市场监督管理局	2022年4月30日	/
7	特种设备	黄石电力集团有限公司正圆大酒店锅炉隐患	黄石港区黄石大道159号	1. 未见锅炉的水(介)质化验记录和定期水质化验报告; 2. 压力表超期未校验; 3. 未见作业人员证件。	1. 要求企业定期进行水质化验, 备查; 2. 压力表校验; 3. 提供作业人员证件。	黄石电力集团有限公司正圆大酒店	沈家营街道	区市场监督管理局	2022年4月30日	/
8	物业小区	黄石港区江天金水湾小区	黄石市黄石港区黄石湖大道113号	黄石港区江天金水湾小区东、西门消防车通道净宽度小于4m。	符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求。	黄石港区江天金水湾小区	黄石港街道	区消防救援大队	2022年5月31日	/
9	密室逃生场所	黄石市安麟文化传播有限公司(桌游)	黄石港区湖滨大道180号(黄石摩尔城4栋3层4300-2号)	1. 停用应急照明灯; 2. 出口处为普通防盗门; 3. 电气线路敷设不符合要求。	1. 启用应急照明灯; 2. 出口处设置乙级防火门; 3. 按要求敷设电气线路。	黄石市安麟文化传播有限公司	胜阳港街道	区消防救援大队	2022年5月31日	/
10	住建	交通路51号C级危房	钟楼社区交通路51号	2020年1月经武汉知行建科工程技术咨询有限公司鉴定为C级危房。	维修加固, 满足安全使用要求。	市众邦资产管理公司、房屋产权人	胜阳港街道	区住保局	2022年5月	/
11	住建	武汉路287号B级危房	武汉路287号	2019年10月经湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司鉴定为B级危房。	维修加固, 满足安全使用要求。	市众邦资产管理公司、房屋产权人	沈家营街道	区住保局	2022年10月	/

12	燃气	黄石港区摩登餐厅	磁湖路21号后面	在天然气管道上面做了违章建筑，用于餐厅厨房操作间使用，不通风、而且使用明火，存在重大安全隐患。	在限期内拆除违章建筑。	黄石港区摩登餐厅	沈家营街道	区城执局	2022年4月30日	/
13	燃气	蜀宗签味小郡 肝串串香	磁湖路52号	未与燃气公司签订安全供气协议在安全隐患	在限期内整改。	蜀宗签味小郡 肝串串香	沈家营街道	区城执局	2022年3月30日前	/
14	商贸	华夏城生活广场空调供应系统	黄石大道178号	华夏城生活广场空调供应系统是使用天然气供应，该系统是国外进口，现在使用了二十多年，居民反映存在安全隐患	达到燃气使用标准，符合设备使用标准，消除安全隐患。	华夏城生活广场	胜阳港街道	区商务局 区城执局 区市场监管局	2022年5月1日	/
15	住房	交通路51号楼C级危房	钟楼社区交通路51号	年久失修，外墙风化严重，红砖破裂，多处渗水，局部有裂缝，楼道破损。	外墙及内部破损处及楼道需全面翻修，开裂处需整改加固。	众邦公司及产权人	胜阳港街道	区住保局	2022年5月1日	/
16	工贸	金纬仓储	江北工业园区	1.部分行车吊钩保险扣失效、吊带破损、吊装无止回阀；2.乙炔气瓶压力表损坏无止回阀；3.储气罐回液化石油气放置过多；4.储气罐压力表、安全阀未年检；5.车间内部分剪板机无防护栅。	1.加装行车吊钩保险装置、更换破损吊带、规范吊装工作；2.更换乙炔气瓶压力表并加装止回阀；3.储气罐按照规范液化石油气分批储存；4.及时送检储气压力表、安全阀；5.剪板机加装防护栅。	湖北金纬仓储有限公司	江北管理区	区科经局 区应急管理局	2022年3月30日	/
17	卫生健康	健齿口腔诊所 医疗污水排放问题	黄石港区芜湖路21号	未配备医疗污水处理设备，将未经消毒的医疗污水直接排入市政管网。	购置医疗污水处理设备，按照《医疗废物管理条例》相关要求对医疗污水严格消毒。	健齿口腔诊所	沈家营街道	区卫生健康局 生态环境局分局	2022年3月30日	/
18	卫生健康	牙之友口腔诊所 医疗污水排放问题	红旗桥代司里10号	未配备医疗污水处理设备，将未经消毒的医疗污水直接排入市政管网。	购置医疗污水处理设备，按照《医疗废物管理条例》相关要求对医疗污水严格消毒。	牙之友口腔诊所	沈家营街道	区卫生健康局 生态环境局分局	2022年3月30日	/
19	卫生健康	晴美口腔诊所 医疗污水排放问题	黄石大道146号6-8、10-12号门面	未配备医疗污水处理设备，将未经消毒的医疗污水直接排入市政管网。	购置医疗污水处理设备，按照《医疗废物管理条例》相关要求对医疗污水严格消毒。	晴美口腔诊所	胜阳港街道	区卫生健康局 生态环境局分局	2022年3月30日	/

20	卫生健康	旭日诊所医疗污水排放问题	黄石大道1341号	未配备污水处理设备，将未经消毒的医疗污水直接排入市政管网。	购置医疗污水处理设备，按照《医疗废物管理条例》相关要求对医疗污水严格消毒。	旭日诊所	黄石港街道	区卫健局生态环境分局	2022年3月30日	/
21	卫生健康	阳光口腔诊所医疗污水排放问题	黄石大道1035号3-6#	未配备污水处理设备，将未经消毒的医疗污水直接排入市政管网。	购置医疗污水处理设备，按照《医疗废物管理条例》相关要求对医疗污水严格消毒。	阳光口腔诊所	沈家营街道	区卫健局生态环境分局	2022年3月30日	/
22	教育行业	金拇指幼儿园	黄石港区东方装饰城D组团3楼	户外活动和居民楼混用，不能进行封闭式管理	户外场地和居民楼分开，进行封闭式管理	金拇指幼儿园	花湖街道	黄石港区教育局	2022年5月1日	/
23	教育行业	阳光幼儿园	迎宾大道16号阳光花城新领地	户外活动和居民楼混用，不能进行封闭式管理	户外场地和居民楼分开，进行封闭式管理	阳光幼儿园	花湖街道	黄石港区教育局	2022年5月1日	/