

# 黄石港区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

港安委办函〔2026〕24号

## 关于摩尔城商超存在安全隐患的督办函

区商务办：

近日，省安委办暗访组对我区摩尔城商圈开展安全生产及消防安全暗访检查，现场排查发现消防安全隐患，具体问题如下：摩尔城一楼商铺周边消火栓存在盘管破裂、球阀手柄损坏问题，导致该消火栓无法正常启闭、出水，完全丧失应急使用功能，一旦发生火情，无法第一时间开展初期火灾扑救，严重威胁商圈人员生命及财产安全。

该隐患问题违反了 GB55036-2022《消防设施通用规范》第 2.0.9 条关于消防设施应保持完好有效、可正常投入使用的强制性规范要求，属于典型的消防设施损坏、失效类安全隐患，隐患风险等级高，整改紧迫性极强；为彻底消除消防安全隐患，筑牢商圈安全生产防线，杜绝火灾事故发生，现对你单位予以督办，请严格落实行业监管责任，督促摩尔城物业及相关管理单位立即开展隐患整改工作，并于 2026 年 10 月 8 日前将隐患整改情况(含

佐证材料) 书面报区安委办

联系人: 张宇 电话: 6515408

黄石港区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

2026年9月28日

