

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

( 港 ) 应急现记 [ 2023 ] 44 号

被检查单位: 湖北安信塑料模具有限公司

地址: 江北工业园区

法定代表人 ( 负责人 ): 吴朝辉 职务: 董事长 联系电话: 18171661333 ( 熊 )

检查场所: 厂区

检查时间: 2023 年 6 月 19 日 10 时 10 分至 6 月 19 日 10 时 50 分

我们是 黄石港区 应急管理局行政执法人员 伍箴旗、李志鹏，证件号码为 17020324004、17020324009，这是我们的证件 ( 出示证件 )。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 2023 年 6 月 19 日 10 时 10 分执法人员伍箴旗、李志鹏、杨世杰及第三方专家对湖北安信塑料模具有限公司现场管理情况、安全各项制度及教育培训等资料进行检查。在检查中发现以下问题及隐患:

1. 厂房多处漏雨; 2. 多处机床插座电源布线不规范; 3. 多台钻床皮带护罩被拆除; 4. 多名员工戴手套操作机床; 5. 塑料挤出机现场杂乱; 6. 配电房未见应急器具; 7. 未见安全管理基础资料。

以上记录属实

检查人员 ( 签名 ): 伍箴旗、李志鹏

被检查单位现场负责人 ( 签名 ): 吴朝辉

2023 年 6 月 19 日

# 安全生产行政执法文书

## 责令限期整改指令书

( 港 ) 应急责改 [2023] 44 号

湖北安信塑料模具有限公司 :

经查,你单位存在下列问题:

1. 厂房多处漏雨; 2. 多处机床插座电源布线不规范; 3. 多台钻床皮带护罩被拆除; 4. 多名员工戴手套操作机床; 5. 塑料挤出机现场杂乱; 6. 配电房未见应急器具; 7. 未见安全管理基础资料。 (此栏不够,可另附页)。

现责令你单位对上述第 1-7 项问题于 2023 年 6 月 30 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应当采取措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服本指令,可以依法在 60 日内向 黄石港区 人民政府或者 黄石市应急管理局 申请行政复议,或者在 6 个月内依法向 黄石港区 人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员(签名): 王战峰 证号: 17020328004

李亚明 证号: 17020328009

被检查单位负责人(签名): 金品明



本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

安全生产专家现场检查记录

被检查单位：湖北安信塑料模具有限公司

检查时间：2023 年 6 月 19 日

检查中发现问题：

1. 厂房多处漏雨

2. 多处机床插座电源线不规范

3. 多台钻床皮带护罩被拆除

4. 多名员工戴手套操作机床

5. 塑料挤出机现场杂乱

6. 配电房未见应急器具

7. 未见安全管理基础资料

专家签名：彭古青

企业签名：熊昌旺